

Service Santé Environnement

Courriel : [ARS-DD94-CSSM-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD94-CSSM-EAU@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 49 81 86 04

Fax : 01 49 98 09 39

Destinataire(s) :

MAIRIE DE VILLENEUVE LE ROI  
SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE-DE-FRANCE  
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

**SEDIF**

Commune de : **VILLENEUVE-LE-ROI**

Prélèvement et mesures de terrain du **04/10/2019 à 13h56** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses

Nom et type d'installation : G.ARVIGNY MAJORITAIRE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : **S1.CRÈCHE LES PETITS PAS - 9 AVENUE LEBLANC BARBEDIENNE**

Code point de surveillance : 0000002288 Code installation : 000069 Type d'analyse : D1D7

Code Sise analyse : 00149536 Référence laboratoire : LSE1910-17145 Numéro de prélèvement : 09400147988

### Conclusion sanitaire :

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

(PLV-09400147988 - page : 1)

Le jeudi 10 octobre 2019

P/ Le Directeur Général de l'ARS,  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,



Nicolas GRENETIER

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*



<b>Mesures de terrain</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	16,0	°C				25
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,3	unité pH			6,5	9
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Odeur (qualitatif)	normal	sans objet				
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,11	NFU				2
Conductivité à 25°C	643	µS/cm			200	1100
Coloration après filtration simple	<5	mg(Pt)/L				15
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,29	unité pH			6,5	9
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,1

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

